



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5

Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Исх. № 5343
от 18.11.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

А.Н.Брыченков



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1640

1. **Наименование продукции:** Праймер битумно-полимерный Innoprimer (Иннопраймер).
2. **Организация-изготовитель:** ООО «Инновационные технологии», РФ, 195112, г.Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 33, корп. 3, литер А, оф. 19Н.
3. **Получатель заключения:** ООО «Инновационные технологии», РФ, 195112, г.Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 33, корп. 3, литер А, оф. 19Н.
4. **Представленные материалы:**
 - ТУ 5775-005-48969383-2014;
 - протокол лабораторных исследований Испытательного Центра Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503), свидетельство об аккредитации № РОСС RU.000105.ГК10) № 11-А-0333 от 04.11.2014 г.;
5. **Область применения продукции:** для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов марок Dorflex®, Apiflex®, а также других гидроизоляционных материалов, для улучшения адгезии гидроизоляционной мембраны к обрабатываемой поверхности.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Учитывая область применения продукции, санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных материалов (нормативно-техническая документация, результаты лабораторных исследований) проведена на их соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», раздела 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности".

В соответствии с данными раздела безопасности ТУ 5775-005-48969383-2014, рецептурным составом, литературными данными продукция не обладает острым ингаляционным действием, но при попадании продукта в организм через дыхательные пути пары продукта могут оказывать общетоксическое действие. Может вызывать раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, глаз. Обладает кожно-раздражающим и сенсибилизирующим действиями.

Учитывая область применения материала, ИЦ Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503), свидетельство об аккредитации № РОСС RU.000105.ГК10) в соответствии с требованиями раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарных требований проведены исследования миграции из образцов продукции в воздушную среду при температуре 40 гр.С, насыщенности 0,4 м²/м³, экспозиции 1 сутки акрилонитрила, цианистого водорода, дибутилфталата, диоктилфталата, ксилола, толуола, формальдегида. Определены одориметрические показатели, уровень напряжённости электростатического поля на поверхности.

По результатам исследований, одориметрические показатели, физико-гигиенические показатели, миграция вышеуказанных химических веществ в воздушную среду из образцов продукции соответствует требованиям Раздела 6 Единых санитарных требований.

На основании результатов экспертизы нормативно-технической документации, вышеуказанных гигиенических характеристик, продукция может быть рекомендована для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов марок Dorflex®, Apiflex®, а также других гидроизоляционных материалов, для улучшения адгезии гидроизоляционной мембраны к обрабатываемой поверхности, при условии соблюдения мер безопасности, использования средств индивидуальной защиты глаз, кожных покровов и дыхательных путей в соответствии с положениями раздела 19 «Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения» главы II Единых санитарных требований, СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочим инструментам" и соблюдения следующих санитарно-гигиенических требований:

- санитарно-гигиенические показатели продукции:
 - запах, балл, не более – 2;
 - миграция химических веществ в атмосферный воздух при эксплуатации праймера, мг/куб.м, не более акрилонитрил – 0,03; цианистый водород – 0,01; дибутилфталат – 0,1; диоктилфталат – 0,02; ксилол – 0,1; стирол – 0,002; толуол – 0,3; формальдегид – 0,01;
 - уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м, не более - 15;
- производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляцией;
- миграция химических веществ в воздух рабочей зоны при нанесении покрытия, мг/куб.м, не более: масла минеральные нефтяные – 5,0; ксилол, м.р./с.с. – 150/50; бензин, м.р./с.с. – 300/100;
- при применении необходимо избегать попадания продукта на слизистые оболочки глаз, верхних дыхательных путей, на кожные покровы, работающие с продуктом должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты глаз (защитные очки с боковыми щитками), рук (защитные перчатки), кожных покровов (специальная одежда, резиновые фартуки), ног (резиновые сапоги). При превышении содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше предельно-допустимых концентраций применять респиратор, предназначенный для очистки воздуха от органических веществ;
- хранение в упаковке предприятия-изготовителя, в сухих, хорошо проветриваемых складских помещениях, в условиях защиты от попадания солнечных лучей, других источников нагрева.
- утилизация на специальных полигонах обезвреживания и захоронения промышленных отходов;
- информация, наносимая на этикетку: наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес; наименование продукции; условия транспортирования и хранения; меры безопасного применения и использования; методы утилизации; дата изготовления.

ВЫВОДЫ

На основании результатов лабораторных исследований продукции, результатов экспертизы документации, Праймер битумно-полимерный Innoprimer (Иннопраймер) (ТУ 5775-005-48969383-2014), может использоваться для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов марок Dorflex®, Apiflex®, а также других гидроизоляционных материалов, для улучшения адгезии гидроизоляционной мембраны к обрабатываемой поверхности.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя (ТУ 5775-005-48969383-2014), вышеизложенными рекомендациями.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

Д.Д.Омельченко